DECLARACION DE LA EVALUACION DE CONFORMIDAD DE UN SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCION DE BORDE

Nº INFORME ASOCIADO	**092826-002 (M1)**
CLIENTE	**ALTRAD PLETTAC IBERICA, S.L.**
PERSONA DE CONTACTO	ANGEL PARCERISA MORTA
DIRECCIÓN	AV. DEL CADI 13 08799 SANT PERE MOLANTA (OLERDOLA) BARCELONA
OBJETO	**UNE EN 13374:2013 +A1:2019**
MUESTRA ENSAYADA	**Sistema SPPB Ref "SISTEMA PROTECCION PERIMETRAL"(*) (SISTEMA CON MORDAZAS)**
FECHA DE EMISIÓN	**08/11/2021**

En la siguiente tabla, se recoge el lote de material correspondiente al sistema **"Sistema SPPB Ref "SISTEMA PROTECCION PERIMETRAL"(*) (SISTEMA CON MORDAZAS)"**

Referencia ALTRAD	Ref. Elemento	Dimensiones x sección	Material base	Nº muestras enviadas
GS83113	Guarda cuerpos mordaza	1200 mm	Tubo Hierro	8
GS860129	Barandilla	2500 mm	Tubo Hierro	16
GS83114	Rodapie	2500 mm	Chapa Acero	8



Mediante este documento, Tecnalia declara que el sistema **"Sistema SPPB Ref "SISTEMA PROTECCION PERIMETRAL"(*) (SISTEMA CON MORDAZAS)"** es conforme con el apartado 11 de la UNE EN 13374:2013 para CLASE A, tras superar satisfactoriamente los ensayos de conformidad con los requisitos de carga estática según el apartado 7.4 de la UNE EN 13374:2013

ALTRAD
plettac ibérica
Avda Cadi 13
Polígono Industrial Sant Pere Molanta
E-08799 SANT PERE MOLANTA (OLERDOLA)
BARCELONA
TEL. 93 0024070 | FAX 93 0023514

tecnalia Inspiring Business

Felix Astorkia
Responsable Técnico
Construcción-Servicio

*Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el "Informe de Ensayo" identificado en nº de informe asociado.
*Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.
* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.