LGAI Technological Center S.A.
Campus de la UAB
Ronda de la Font del Carme, s/n
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.appluslaboratories.com

Bellaterra: 26 de Octubre de 2026

Expediente número: **26/36603453**

Referencia del peticionario: **ALTRAD PLETTAC IBÉRICA**
Avd. del Cadí, 13
08799 - Sant Pere Molanta
BARCELONA

Expone:

Los sistemas de andamio referenciados como Andamios de cruceta 40 y 42, con las siguientes plataformas:

- Plataforma extensible 2m con pasador antilevantamiento (ref. GS80004)
- Plataforma extensible 3m con pasador antilevantamiento (ref. GS80003)
- Plataforma metálica fija 2m (ref. GS80004.1)
- Plataforma metálica fija 3m (ref. GS80003.1)

, **cumplen con los requisitos de Carga en área de trabajo** según apartado 6.2.2 de la norma UNE-EN 12811-1:2005, para distintas clases de carga según se describe en expediente de ensayos **26/36603453**:

Andamio	Plataforma	Clase Carga
Andamios de cruceta 40 y/o 42	Plataforma extensible 2m con pasador antilevantamiento (ref. GS80004)	Clase 6
	Plataforma extensible 3m con pasador antilevantamiento (ref. GS80003)	Clase 6
	Plataforma metálica fija 2m (ref. GS80004.1)	Clase 6
	Plataforma metálica fija 3m (ref. GS80003.1)	Clase 5

RAUL NAVARRO GARCIA 2026.10.26 09:43:50 +01'00'

Test Leader

Laboratorio de Mecánica

LGAI Technological Center S.A.

ALTRAD IBÉRICA MAQUINARIA EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN
Avda. Cadí,13
Polígono Industrial Sant Pere Molanta
E-08799 ST. PERE MOLANTA (OLÉRDOLA)
BARCELONA
TEL. 93 0024070 / FAX 93 0023514

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material recibidos en el Laboratorio, tal como se indica en el apartado correspondiente a la descripción del material recibido, y ensayado en las condiciones descritas en este informe de ensayo.